

- energie
- wasser
- dienstleistung
- stadtverkehr



### Höchstentnahmelast 2014 aus Netzebene 3

Die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen Leistungswerte der Entnahme aus der vorgelagerten Netzebene 3 beträgt 87.073 kW.  
Die Bezugsmenge aus der vorgelagerten Netzebene 3 beträgt 448.742.042 kWh.

### Höchstentnahmelast 2014 aus Netzebene 4

Die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen Leistungswerte der Entnahme aus der vorgelagerten Netzebene 4 beträgt 86.958 kW.  
Die Bezugsmenge aus der vorgelagerten Netzebene 4 beträgt 447.833.013 kWh.

### Höchstentnahmelast 2014 aus Netzebene 5

Die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen Leistungswerte der Entnahme aus der vorgelagerten Netzebene 5 beträgt 57.469 kW.  
Die Bezugsmenge aus der vorgelagerten Netzebene 5 beträgt 274.186.083 kWh.

### Höchstentnahmelast 2014 aus Netzebene 6

Die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen Leistungswerte der Entnahme aus der vorgelagerten Netzebene 6 beträgt 56.244 kW.  
Die Bezugsmenge aus der vorgelagerten Netzebene 6 beträgt 268.834.149 kWh.